



**Poder Judicial de Puerto Rico**  
**Oficina de Administración de los Tribunales**  
Junta de Subastas

**Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez**  
Secretaria de la Junta de Subastas

15 de abril de 2025

**Aviso de Enmienda I**

**Subasta Formal 25-53F**  
**Remplazo de Tubería Fluorescente por Led “Retrofit”**  
**Illuminación Centro Judicial de Bayamón**

Estimados señores:

Luego de haber celebrado la reunión pre subasta del pasado miércoles 9 de abril de 2025 la Junta de Subastas del Poder Judicial procede con las siguientes enmiendas a las especificaciones de esta subasta:

- **Página 8**

**Reinstalación con nuevos Tubos LED:**

-**Se enmienda** el **inciso #1** para que lea de la siguiente manera:

“Los tubos LED a instalar como parte del “retrofit” reemplazaran diferentes tipos de tubos fluorescentes, todos con conexión T8. Estos se instalarán de color 6500K (Daylight), aceptarán voltajes entre 120-277V, mínimo de 1800 lumen. Mínimo de 50,000 horas de vida.

-**Se enmienda** el **inciso #5** para que lea de la siguiente manera:

“Se requiere suplir, instalar y conectar aproximadamente 1,904 tubos de 4’ tipo LED en lámparas modificadas de 2’ x 4’, color Daylight (6500K), 120-277V, 1800 lumen mínimo y 50,000 horas de vida mínimo.

-**Se enmienda** el **inciso #6** para que lea de la siguiente manera:

“Se requiere suplir, instalar y conectar aproximadamente 2,400 tubos tipo “U” LED en lámparas modificadas de 2’ x 2’, color Daylight (6500K), 120-277V, 1800 lumen mínimo y 50,000 horas de vida mínimo.

- **Página 9**

-**Se enmienda** el **inciso #7** para que lea de la siguiente manera:

“Se requiere suplir, instalar y conectar aproximadamente 60 tubos de 4’ tipo LED en lámparas modificadas 1’ x 4’, color Daylight (6500K), 120-277V, 1800 lumen mínimo y 50,000 horas de vida mínimo.

-**Se enmienda** el **inciso #8** para que lea de la siguiente manera:

“Se requiere suplir, instalar y conectar aproximadamente 1,584 tubos de 3’ tipo LED en lámparas modificadas 3’ x 3’, color Daylight (6500K), 120-277V, 1800 lumen mínimo y 50,000 horas de vida mínimo.

- **Página 13**

## **VII. Presentación de Ofertas y Método de Facturación:**

-**Se enmienda** la parte sobre Presentación de Costos para incluir un renglón para el “allowance”.

Además, **se aclara** lo siguiente:

-Se mantiene el diseño original establecido relacionado con lámparas de 4 tubos, tamaño 2’ x 4’. Los tubos serán reemplazados por dos (2) tubos LED.

-**Se añade** la siguiente especificación:

“El Poder Judicial establece un límite desde uno por ciento (1%) hasta el veinticinco por ciento (25%), para atender el ajuste que corresponda por concepto de aranceles. Dicho ajuste atenderá el aumento sobre el precio ofertado para la adquisición de los bienes que son objeto de esta subasta.

Luego de adjudicarse la subasta, la compañía licitadora agraciada tiene que certificar la procedencia del producto y, para que el ajuste en precio pueda ser aprobado, el vendedor o distribuidor someterá una notificación con la documentación que acredite dicho aumento. El Poder Judicial se reserva el derecho de solicitar cualquier información y/o de aceptar dicho aumento. El cambio en costo se tramitará conforme a lo dispuesto en el inciso #13 de la Parte sobre “Instrucciones Generales” de la página 3 de la Invitación a Subasta Formal”.

Lo anterior estará sujeto a la aprobación final del Gobierno de Estados Unidos”.

**Además, se acompañan como anejos los siguientes documentos en formato PDF:**

-**Tabla de Presentación de Costos Enmendada**

-**Tabla de Presentación de Ofertas Enmendada**


**Las compañías licitadoras deberán presentar los costos en la Tabla de Presentación de Costos Enmendada que se acompaña como anejo junto con el presente Aviso de Enmienda I.**

**Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.**

Nuestra oficina procederá a enviar vía correo electrónico este Aviso de Enmienda I a los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético del Poder Judicial.

**Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.**

Cordialmente,

  
Karrie L. Opio Rodríguez

Anejo: *Tabla de Presentación de Costos Enmendada en formato PDF*  
*Tabla de Presentación de Ofertas Enmendada en formato PDF*