



Poder Judicial de Puerto Rico
Oficina de Administración de los Tribunales
Junta de Subastas

Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez
Secretaria de la Junta de Subastas

10 de junio de 2026

Aviso de Enmienda III

Subasta Formal 26-56F
Reparación de Subestación Eléctrica Primaria de 13.2KV y
Mantenimiento de Subestación Secundaria de 2,500KVA
Centro Judicial de Carolina

Estimados señores:

La Junta de Subastas del Poder Judicial **enmienda la fecha del Acto de Apertura de esta subasta** de la siguiente manera:

Acto de Apertura:

Día: lunes 15 de junio de 2026

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Salón de Reuniones, Piso 14, Directoría de Administración

La Junta de Subastas del Poder Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados **hasta el 15 de junio de 2026 a las 9:30 a.m.** para la subasta de referencia. Todas las ofertas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el *Ground* del Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de **8:30am a 12:00m y de 1:00pm a 5:00pm**. Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes mencionado a las **10:00 a.m.**, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón de Reuniones de la Directoría de Administración.

Además, la Junta de Subastas del Poder Judicial procede con las siguientes enmiendas a las especificaciones de esta subasta:

- **Página 5**

-**Se enmienda** la primera oración del **inciso #20** para que lea de la siguiente manera:

“El proyecto deberá ser completado en **9 meses** a partir de la firma del contrato entre las partes y la orden para proceder con la compra de los equipos”

De otra parte, luego de recibir preguntas de las compañías licitadoras la Junta de Subastas del Poder Judicial procede a emitir las siguientes aclaraciones relacionadas a las especificaciones de la subasta de referencia:

Díaz Electrical

- **Pregunta sometida:** ¿Tienen cotización del corto trifasia de la línea 38KV existente a ser removido y demás labores de la obra? De yo solicitarlo hay que esperar de 10 a 15 días por LUMA.

Se contesta lo siguiente: No, los costos serán establecidos por LUMA.

- **Pregunta sometida:** ¿Tiene estudio de carga hecho con relación a la carga existente de la subestación 13.2KV?

Se contesta lo siguiente: No tenemos estudio de carga ya que no es requerido debido a que no hay cambio en la carga existente. Solo se está reconstruyendo el punto de conexión actual para cumplir con los códigos.

- **Pregunta sometida:** ¿El "allowance" propuesto es parte de lo cotizado?

Se contesta lo siguiente: El "allowance" se incluye en la propuesta de costos, pero no forma parte de los estimados por los trabajos requeridos en la reunión pre subasta. El "allowance" corresponde a imprevistos no esperados los cuales deben ser evaluados previamente para aprobación.

- **Pregunta sometida:** ¿Se aceptarán pagos según el renglón ejecutado y/o completado?

Se contesta lo siguiente: Sí, se efectuarán pagos parciales por certificación de trabajos realizados.

- **Pregunta sometida:** ¿Se puede solicitar tiempo adicional por entrega de equipo?

Se contesta lo siguiente: Sí, se puede solicitar tiempo adicional para la entrega del equipo, pero hay que presentar evidencia del fabricante certificando el tiempo de entrega.

- **Pregunta sometida:** ¿Todo el equipo retirado en la subestación 38KV existente será desplazado?

Se contesta lo siguiente: El equipo en la subestación 38KV será removido y el contratista dispondrá de este de una forma correcta y deberá presentar un manifiesto de la disposición de los materiales, equipos y fluidos. Los siguientes equipos deberán ser entregados a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT): terminales de los fusibles, mecanismo completo del "gang operated switch" y toda la tubería en cobre de la subestación de 38KV. Los siguientes equipos deberán ser entregados en LUMA: CT ("Current Transformer"), PT ("Power Transformer") y metro contador.

- **Pregunta sometida:** ¿Tienen récord de mantenimiento preventivo de la subestación (interior)?

Se contesta lo siguiente: No, se deberá realizar el mantenimiento solicitado y, en caso de encontrar deficiencias en el interior de la subestación eléctrica, se procederá a evaluar las reparaciones para su aprobación.

- **Pregunta sometida:** En visita se observó que no tiene el sistema de ventilación conectado.

Se contesta lo siguiente: Correcto, esos trabajos serán realizados más adelante.

- **Pregunta sometida:** En relación con los cortes de servicio de energía, ¿se podría figurar más de 4?

Se contesta lo siguiente: No hay inconveniente siempre y cuando sean coordinados previamente.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.

Nuestra oficina procederá a enviar **vía correo electrónico** este Aviso de Enmienda III a los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético del Poder Judicial.

Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda III. No incluir este Aviso de Enmienda III con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.

Cordialmente,



Karrie L. Opio Rodríguez