



Poder Judicial de Puerto Rico
Oficina de Administración de los Tribunales
Junta de Subastas

Lcda. Karrie L. Opio Rodríguez
Secretaria de la Junta de Subastas

24 de enero de 2024

Aviso de Enmienda I

Subasta Formal 24-45F
Mejoras Físicas Menores del Tribunal de Sabana Grande

Estimados señores:

La Junta de Subastas del Poder Judicial **enmienda la fecha del Acto de Apertura de esta subasta** de la siguiente manera:

Acto de Apertura:

- **Día:** viernes 2 de febrero de 2024
- **Hora:** 2:00 p.m.
- **Lugar:** Salón de Conferencias, Piso 14, Junta de Subastas

La Junta de Subastas del Poder Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta el **2 de febrero de 2024 a la 1:30 p.m.** para la subasta de referencia. Todas las ofertas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el *Ground* del Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de **8:30am a 12:00m y de 1:00pm a 5:00pm**. Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes mencionado a las **2:00 pm**, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.

Además, luego de recibir preguntas de las compañías licitadoras la Junta de Subastas del Poder Judicial procede a emitir las siguientes aclaraciones relacionadas a las especificaciones de la subasta de referencia:

- **Pregunta sometida:** ¿Cuáles son las dimensiones del cuarto de lactancia y del cuarto del abogado?

Se contesta lo siguiente: La información surge de la hoja de plano que se acompaña como anejo.

- **Pregunta sometida:** 4. *Se instalará material aislante (insulación, R-15) en todas las paredes de "gypsum" y sobre el plafón a ambos lados, a lo largo, de las paredes.* ¿Medidas de aislante que se instalará en ambos lados?

Se contesta lo siguiente: El material aislante sobre plafón se extenderá desde la pared hasta dos pies (2') de separación.

- **Pregunta sometida:** ¿Dónde está localizada la toma de corriente para las nuevas conexiones eléctricas que hay que realizar?

Se contesta lo siguiente: El cuarto eléctrico se encuentra localizado a la extrema izquierda del plano (a la izquierda del edificio).

- **Pregunta sometida:** *Cuarto de lactancia: Suplir e instalar fregadero portátil.* ¿Nos podrán dar especificaciones de qué tipo de fregadero portátil? ¿Llevará conexión a toma de agua, o requerirá desagüe?

Se contesta lo siguiente: El fregadero portátil no es parte de la cotización. Este equipo lo proveerá la región judicial de Ponce.

- **Pregunta sometida:** ¿Se podrían realizar los trabajos durante turnos nocturnos y/o fines de semana?

Se contesta lo siguiente: Los trabajos deben realizarse durante el horario regular de operaciones del tribunal, es decir, durante el día. En caso de que resulte necesario realizar los trabajos durante las noches o fines de semana deberán coordinarlo con el personal del tribunal.

Se aclara que esta subasta no incluye los trabajos de modulación del área.


Además, se acompaña como anejo la hoja de plano en formato PDF.

Otros requisitos, términos, especificaciones, condiciones y aspectos de esta Subasta permanecen inalterados.

Nuestra oficina procederá a enviar vía correo electrónico este Aviso de Enmienda I a los licitadores que comparecieron a la Reunión Pre Subasta compulsoria. Además, el mismo será publicado en el portal cibernético del Poder Judicial.

Será responsabilidad de cada compañía licitadora incluir con su oferta este Aviso de Enmienda I. No incluir este Aviso de Enmienda I con la oferta podrá constituir el rechazo de la misma.

Cordialmente,


Karine L. Cipio Rodríguez

Anejo: Hoja de plano en formato PDF